



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О. П. Шевченко

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 27.12 2019 р. № 12.2-18-1/ 28803

Об'єкт експертизи Цеоліт природний Сокирницького родовища (марок ПЦВ, ПЦО, ПЦБ, ПЦББ, ПЦА)

виготовлений у відповідності до ТУ У 08.1-00292540-001:2019 «Цеоліт природний Сокирницького родовища. Технічні умови»

Код за ДКПП 08.11.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи цеоліт випускають різних модифікацій у вигляді щебню, піску, борошна та цеоліту дробленого. Кожну модифікацію можуть виготовляти таких марок:

- ПЦВ - для очистки води для питних потреб та очистки стічних вод, призначений для застосування в технологічних процесах водопідготовки та водоочистки в якості фільтруючого та адсорбуючого матеріалу для фільтрувальних та водоочисних споруд;

- ПЦО - для осушки газів та рідин, вилучення запахів, призначений для застосування в технологічних процесах осушки газів та рідин в якості адсорбенту;

- ПЦБ - призначений для виробництва дезінфікуючого сорбенту та природної мінеральної кормової добавки, які використовуються в тваринництві, птахівництві, рибоводстві в якості природного сорбенту, а також як наповнювач мінеральний при виробництві органо-мінеральних добрив, мясокісткового борошна, сухого жому та сипкого жирового концентрату, білкового-збагачувача кормів, преміксів;

- ПЦББ - призначений для виробництва будівельних матеріалів, цегли, цементу, керамічних плит, тепло- та звукоізолюючих матеріалів, тощо;

- ПЦА - призначений для очистки контурної та ставкової води атомних реакторів, дезактивації та відновлення ґрунту забруднених територій.

Виробник ТОВ «Цеоліт Біо», Україна, 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Заводська, 1-«А», тел. /факс: (03142) 4-50-48, код за ЄДРПОУ 39749198, e-mail: zeolitbio@gmail.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Цеоліт Біо», Україна, 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Заводська, 1-«А», тел. /факс: (03142) 4-50-48, код за ЄДРПОУ 39749198, e-mail: zeolitbio@gmail.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну не потрібний, вітчизняна продукція

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Сумарна питома активність природних радіонуклідів у цеолітовій породі не перевищує норматив згідно з вимогами ДГН "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). ДСП 2.4-003-98 «Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання», рівні міграції шкідливих хімічних речовин у питну воду не перевищують нормативні вимоги щодо органолептичних показників, а також: кремнію ≤ 10 мг/л, загального заліза $\leq 0,2$ мг/л, марганцю $\leq 0,05$ мг/л, алюмінію $\leq 0,5$ мг/л, кадмію $\leq 0,001$ мг/л, свинцю $\leq 0,01$ мг/л, ртуті $\leq 0,0005$ мг/л, міді $\leq 0,01$ мг/л.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Під час застосування цеоліту слід дотримуватися вимог інструкції виробника щодо зберігання та застосування. При роботі з цеолітом персонал повинен бути забезпечений спецодягом, засобами індивідуального захисту органів зору та дихання. Виробництво щебеню, піску та борошна з природного цеоліту повинно бути безвідходним.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Цеоліт природний Сокирницького родовища (марок ПЦВ, ПЦО, ПЦБ, ПЦББ, ПЦА), виготовлений за ТУ У 08.1-00292540-001:2019 "Цеоліт природний Сокирницького родовища. Технічні умови", за наданими заявником зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно з даними виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна надаватися етикетка з інформацією від виробника щодо умов зберігання, застосування, утилізації реагенту, тари та терміну придатності

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 08.1-00292540-001:2019 "Цеоліт природний Сокирницького родовища. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю на кордоні не потребують, вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю при митному оформленні не потребують, вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з вимогами законодавства

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-49

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1574 від 19.12.2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заст. голови експертної комісії

Бабій В. Ф.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)